


安阳市建设工程施工图设计文件审查意见书回复表

建设单位	安阳首创水务有限公司				审查编号	20240253	
工程名称	安阳市东区污水处理厂初沉池改造工程				图审通过日期 2024 年 3 月 19 日		
设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司						
审查意见内容及回复内容							
<p>【电气】</p> <p>问题 1：明确由建筑物外引入的低压电源线路，应在总配电箱（柜）的受电端装设具有隔离功能的电器。见 GB55024-2022 第 4.3.1 条。</p> <p>回复 1：按意见在 D-03 图中，增加标注“断路器具有隔离功能”</p>							
以下为设计单位签字盖章区							
审核	郝敬文	专业负责人	马勇波	校对	付世兴	设计	马勇波
注册 师印 章							
						本表一式八份	