专业	签名	日期

序号 Ser.No.	电缆编号 Cable No.	用途 Use	设备编号 Equipment No	电缆 Cable			保护管 Pipe		起点 Start		终点 Terminal		备注 Comment
				型号规格 Type & Specification	敷设方式 Laying Modus	长度(米) Length (m)	型号规格 Type & Specification	长度(米) Length (m)	标志 Indet.	位置 Location	标志 Indet.	位置 Location	
1	01LT01A+PLC21-W51	雷达液位计测量信号	01LT01A	DJYPVP-2x2x1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN25 钢管	10	01LT01A	泵房液位计	PLC21	分控站	
2	01LS02A+PLC21-W31	液位开关报警信号	01LS02A	KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN20 钢管	10	01LS02A	泵房液位开关	PLC21	分控站	
3	01LT01B+PLC21-W51	雷达液位计测量信号	01LT01B	DJYPVP-2x2x1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN25 钢管	10	01LT01B	泵房液位计	PLC21	分控站	
4	01LS02B+PLC21-W31	液位开关报警信号	01LS02B	KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN20 钢管	10	01LS02B	泵房液位开关	PLC21	分控站	
5	NBFAC01+PLC21-W31	排泥泵状态信号	NBF-QWB01	KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN20 钢管	10	NBF-QWB AC01	污泥泵成套控制柜	PLC21	分控站	
6	NBFAC01+PLC21-W32	排泥泵远控命令		KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN20 钢管	10					
7	NBFAC02+PLC21-W31	排泥泵状态信号	NBF-QWB02	KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN20 钢管	10	NBF-QWB AC02	污泥泵成套控制柜	PLC21	分控站	
8	NBFAC02+PLC21-W32	排泥泵远控命令		KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN20 钢管	10					
9	01FT01+PLC21-W11	流量计工作电源	01FT01	KVVP -3X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN20 钢管	5	01FT01	二期生物池送水流量计	PLC21	分控站	
10	01FT01+PLC21-W51	仪表测量信号(瞬时)		DJYPVP-2x2x1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	95	DN25 钢管	5					
11	01FT01+PLC21-W26	仪表测量信号(累计)		RS485专用电缆	穿管敷设+电缆直埋	95	DN25 钢管	5					
12	SWAC01+PLC21-W31	提升泵状态信号	SW-QWB01	KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN20 钢管	2	SW-QWB AC01	潜污泵现场控制柜	PLC21	分控站	
13	SWAC01+PLC21-W32	提升泵远控命令		KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN20 钢管	2					
14	SWAC01+PLC21-W51	提升泵频率反馈		DJYPVP-2x2x1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN25 钢管	2					
15	SWAC01+PLC21-W52	提升泵频率设定		DJYPVP-2x2x1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN25 钢管	2					
16	SWAC02+PLC21-W31	提升泵状态信号	SW-QWB02	KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN20 钢管	2	SW-QWB AC02	潜污泵现场控制柜	PLC21	分控站	
17	SWAC02+PLC21-W32	提升泵远控命令		KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN20 钢管	2					
18	SWAC02+PLC21-W51	提升泵频率反馈		DJYPVP-2x2x1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN25 钢管	2					
19	SWAC02+PLC21-W52	提升泵频率设定		DJYPVP-2x2x1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN25 钢管	2					
20	SWAC03+PLC21-W31	提升泵状态信号	SW-QWB03	KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN20 钢管	2	SW-QWB AC03	潜污泵现场控制柜	PLC21	分控站	
21	SWAC03+PLC21-W32	提升泵远控命令		KVVP -5X1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN20 钢管	2					
22	SWAC03+PLC21-W51	提升泵频率反馈		DJYPVP-2x2x1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN25 钢管	2					
23	SWAC03+PLC21-W52	提升泵频率设定		DJYPVP-2x2x1.5mm^2	穿管敷设+电缆直埋	155	DN25 钢管	2					

工程勘察设计出图专用章
(有效期至：2028年12月22日)
单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司
行业：工程设计综合资质
级别：甲级 证书编号：A112000102
天津市住房和城乡建设委员会制

安阳市设计审查事务所
施工图设计文件审查专用章
房屋建筑：一类 编号：16007
安阳市住房和城乡建设局监制

中国市政工程华北设计研究总院有限公司
North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.

审核 Review	张蕾		工程名称 Project	安阳市东区污水处理厂初沉池改造工程		日期 Date	2024.12
校核 Check	吴辰		设计项目 Design Item	初沉池改造		阶段 Design Stage	施工图
设计 Design	任志远		图名 Drawing Name	电缆表		项目号 Project No.	2024-S-002-006
绘图 Draw	任志远		项目负责 Project Person In Charge	张宏亮	专业负责 Specialised Person In Charge 任志远	分号 Division No.	01
						图号 Drawing No.	K-03
						版次 Version	0