


HNA25RWN

序号	名 称	规格 型号	材 料	单 位	数 量	备 注
1	中间提升泵	q=1680m ³ /h H=5m P=37kw		台	3	2用1备 (含导链、紧固件等)

1. 图中尺寸单位以毫米计, 高程单位以米计。高程采用黄海高程系。
2. 图中所注标高为管中心标高。
3. 中间提升泵房改造内容:
 - 1) 更换提升泵3台, 2用1备;
4. 设备招标后, 需经设计单位核实无误后方可施工安装。

<div><div><div><div>中国市政工程华北设计研究总院有限公司</div><div>North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.</div></div></div></div>						日期 Date		2024. 2			
						阶段 Design Stage		施工图			
审核 Review		沈煜		工程名称 Project		安阳市东区污水处理厂初沉池改造工程					
校核 Check		肖辉玉		设计项目 Design Item		初沉池改造					
设计 Design		张宏亮		图名 Drawing Name		中间提升泵房改造平面剖面图					
绘图 Draw		张宏亮		项目负责人 Project Person in Charge		张宏亮		专业负责 Specialized Person in Charge		张宏亮	
						版次 Version		A			