

盘石头水库库区水毁修复工程

竣工验收

鉴 定 书

2024 年 7 月 9 日

盘石头水库库区水毁修复工程

竣工验收小组

盘石头水库库区水毁修复工程
竣工验收

验收主持单位：鹤壁市水利局

项 目 法 人：鹤壁市盘石头水库运行保障中心

施 工 单 位：中州梦建设集团有限公司

验 收 日 期：2024 年 7 月 9 日

验 收 地 点：鹤壁市盘石头水库现场

盘石头水库库区水毁修复工程

竣工验收鉴定书

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），2024年7月9日，鹤壁市水利局组织召开了盘石头水库库区水毁修复工程竣工验收会议。会议成立了验收小组（名单附后），验收小组通过查看工程现场，听取参建单位汇报，查阅资料，认真讨论，形成工程竣工验收鉴定书。

一、工程概况

（一）工程位置（部位）及任务

盘石头水库库区水毁修复工程位于盘石头水库库区。工程设计主要任务是维修更换变压器、配电柜及配套电缆电缆头；监控设施维修更换，外观监测点修复 31 处；泄洪洞液压启闭机 2 套、锥阀启闭设施 1 套及电气控制柜修复；水毁边坡清理及制作安装安全防护栏杆 750m。

（二）工程主要内容

制作安装安全防护栏杆720m；电缆沟工程：C15混凝土垫层52.97m³、M10浆砌砖墙103.59m³、M10砂浆抹面1137.96m²、复合树脂井盖电缆沟盖板817个等；泄洪洞渗水封堵1项；10KV高压负荷开关柜1台；400KVA变压器1台；监控设施维修7台；监控设施更换5台；锥阀主梁矫正修复4套；锥阀电气控制维修2套；变电站维修工程1项等。

（三）工程建设有关单位

项目法人：鹤壁市盘石头水库运行保障中心。

设计单位：鹤壁江河水利勘测设计有限公司。

施工单位：中州梦建设集团有限公司。

（四）工程建设时间

该工程于2024年2月27日开工，2024年6月15日完工。

二、概算执行情况及分析

本工程合同价款 1158600 元，盘石头水库运行保障中心根据下达资金严格控制资金使用，工程施工中，未发生重大设计变更，结算金额不超过下达资金总额。

三、工程初期运用及工程效益

工程已投入使用，目前运行正常，发挥了应有效益。

四、工程质量评定

工程质量满足合同要求，工程档案资料基本齐全，该工程质量合格。

五、存在主要问题及处理意见

无。

六、验收结论

工程已按合同约定完成建设内容，工程质量合格。建设资金使用合理，工程档案资料基本齐全，同意该工程通过竣工验收。

七、验收小组签字表

盘石头水库库区水毁修复工程 竣工验收小组成员签字表

成 员	姓 名	单 位（全称）	职务 职称	签 字
组长	刘贯坤	鹤壁市水利局	科长	刘贯坤
成员	申华冉	鹤壁市水利局	科员	申华冉
成员	陈星宇	鹤壁市水利局	科员	陈星宇
成员	杨镇瑜	鹤壁市水利局	科员	杨镇瑜
成员	赵俊潇	鹤壁市水利局	科员	赵俊潇

被验收单位签字表

姓名	单位（全称）	职务 职称	签字
原坤	鹤壁市盘石头水库运行保障中心	科长	原坤
牛杰	中州梦建设集团有限公司	项目经理	牛杰