

栾川县妇幼保健院整体搬迁（一期）工程、栾川县妇幼保健院病房楼建设项目室外高压配电工程

招标意向书

致：各潜在投标人

为便于潜在投标人及时了解招标信息，做好投标准备，现将栾川县妇幼保健院整体搬迁（一期）工程、栾川县妇幼保健院病房楼建设项目室外高压配电工程招标意向公布如下，公开征集投标人参与意向报名。

一、项目基本情况

1. 项目名称：栾川县妇幼保健院整体搬迁（一期）工程、栾川县妇幼保健院病房楼建设项目室外高压配电工程

2. 招标人名称：栾川县卫生健康委员会

3. 项目概况：

- 医院位置：栾川县鸾州大道与市民路交叉口东南角
- 项目性质：☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 专项改造
- 工程背景：为满足医院整体运营、新增医疗设备及未来发展的用电需求，保障供电安全可靠，现计划启动本项目。本工程为独立的室外高压配电工程。

• 预算价格：人民币 110 万元。

• 资金来源：[政府财政拨款]，已落实。

4. 预计招标时间：2025 年 11 月（具体时间以正式招标公告为准）

二、工程范围及主要招标内容

本次招标范围严格限定于室外高压配电部分专业工程承包，具体包括但不限于：

1. 红线外电源接入：从市政电网指定的 10kV (或 35kV 等) 开闭所/环网柜的预留间隔引接电源（含相关市政破路、报装、协调等手续）。
2. 高压电缆敷设：高压电缆从电源点至医院红线内规划的中心配电室/高压分界室。包括电缆管沟、工井的施工、电缆桥架/支架的安装等。
3. 室外环网柜/分支箱：在院内适当位置安装户外环网柜（或电缆分支箱），实现双电源互备或线路分配功能（如有需要）。
4. 高压系统安装：包括高压进线柜、出线柜、计量柜、PT 柜、直流屏等高压开关柜的安装、

调试。

5. 系统调试与验收:

- 高压电缆的耐压试验、绝缘电阻测试等。
- 高压开关柜的继电保护调试、整组传动试验。
- 整体高压系统的联动调试。
- 协助招标人完成与供电部门的验收、送电工作。

6. 界限划分:

- 工程起点: 市政电网指定接口。
- 工程终点: 医院中心配电室/高压分界小室的高压进线柜上桩头。

三、对潜在投标人的资格要求(预计)

1. 资质要求: 具备国家建设行政主管部门颁发的“电力工程施工总承包三级(或以上)资质”或“输变电工程专业承包三级(或以上)资质”, 并具备“承装(修、试)电力设施许可证”承装类、承试类相应等级(通常要求四级或以上)。

2. 财务要求: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 业绩要求: 近三年内(2023年至2025年)独立承担过至少2项类似规模(合同金额不低于200万元的医院、大型公共建筑或工业园区的室外高压配电工程业绩, 并提供相关证明(合同复印件、竣工验收报告等))。

4. 信誉要求: 在“信用中国”网站无重大违法失信记录; 在过去招标活动中无严重违约及重大工程质量问题。

5. 项目负责人要求: 拟派项目经理须具备机电工程专业二级(或以上)注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书(B证), 且无其他在建项目。

四、意向报名及信息获取

有意参与本项目投标的单位, 请于2025年10月15日前, 将以下资料扫描件通过电子邮件发送至招标联系人邮箱, 进行意向登记。

- 1. 单位营业执照副本;
- 2. 相关资质证书副本;
- 3. 单位简介及类似业绩证明;
- 4. 联系人、联系电话及邮箱。

五、重要说明

1. 本次信息发布仅为招标意向, 不构成招标要约。具体招标范围、资格要求、技术参数、工期、投标截止日期等一切信息, 均以后续发布的正式《招标公告》和《招标文件》为准。

2. 招标人保留根据项目实际情况调整招标计划的权利。

3. 对于所有意向报名单位，招标人不承诺其一定能通过资格预审或获得投标资格。

六、 联系方式

- 招标人：栾川县卫生健康委员会
- 地址：河南省洛阳市栾川县滨河大道
- 联系人：栾川县卫生健康委员项目管理办公室
- 联系电话：0379-66822105
- 电子邮箱：lcwjwymb@126.com

特此公告！



栾川县卫生健康委员会：（加盖公章）

2025 年 9 月 30 日